

DIVISIONE: **COSTRUZIONI**  
DIVISION: **CONSTRUCTION**

LABORATORIO: **REAZIONE**  
LABORATORY: **REACTION**

**RAPPORTO DI PROVA**  
(Test Report)

Pag. **1**  
di/of  
pag. **8**

N° **0794\DC\REA\14\_1**

Data: **31/10/2014**  
Date:

IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL CAMPIONE:  
SPECIMEN DESCRIPTION:

Nome commerciale.....: **VERTEMA**  
Product Name

Descrizione.....: **Vedi pagina 2**  
Description.....: **See page 2**

DATI IDENTIFICATIVI DEL CLIENTE:  
CLIENT:

Nome / Name.....: **ELCOM DI BARALE GIUSEPPE E RICCARDO S.n.c.**  
Indirizzo / Address.....: **Via Provinciale, 4/A**  
Città / City.....: **12088 Roccaforte Mondovì (CN)**

NORMA DI RIFERIMENTO:  
REFERENCE STANDARD:

Norma Tecnica / Technical standard:

**EN 13823:2010 - Reaction to fire tests for building products – Building products excluding floorings exposed to the thermal attack by a single burning item**

DISTRIBUZIONE ESTERNA:  
OUTSIDE DISTRIBUTION:

**Originale cliente**  
**Original : Client**

DISTRIBUZIONE INTERNA:  
INSIDE DISTRIBUTION:

**Copia capo laboratorio**  
**Copy: Head of laboratory**

ENTE DI ACCREDITAMENTO:  
ACCREDITATION BODY:



LAB N°0006  
Signatory of EA, IAF and ILAC  
Mutual Recognition Agreements

DATI GENERALI / GENERAL DATA:

- Data ricevimento campioni.....: **10/10/2014**  
*Product supply date*
- Data esecuzione prove / Date of test.....: **28/10/2014**
- Identificazione delle norme di riferimento.....: **EN 13823:2010**  
*Standard reference identification* **EN 13238:2010**
- Campionamento / Sampling.....: **Provette di materiale fornite dal cliente.**  
*Specimens supplied by the client.*
- Condizionamento secondo EN 13238.....: **23 °C - 50 % u.r. per 336 ore (massa costante)**  
*Conditioning complying EN 13238* **23 °C - 50 % r.h. for 336 hours (constant mass)**
- Procedura normalizzata / Standard procedure.....: **SI / YES**
- Deviazione dai metodi di prova.....: **NO / NO**  
*Standard procedure deviation*
- Controllo calcoli / Calculation check.....: **SI / YES**

CAMPIONI ANALIZZATI / SAMPLES TESTED:

- 3 provette campione denominate / 3 specimens of sample identified:

**VERTEMA**

- Descrizione.....: **Pannello multistrato con strato a vista in cemento alleggerito con polistirene e strato isolante in polistirene espanso**  
*Description.....: Multilayer panel with lightweight concrete with polystyrene front side and expanded polystyrene insulation layer*
- Spessore.....: **145 mm (strato a vista 20mm, strato isolante 125 mm)**  
*Thickness.....: 145 mm (top layer 20mm, insulation layer 125 mm)*
- Massa areica.....: **20,5±0,5 kg/m<sup>2</sup>**  
*Mass per area unit.....: 20,5±0,5 kg/m<sup>2</sup>*
- Densità strato superiore.....: **755±5 kg/m<sup>3</sup>**  
*Top layer density.....: 755±5 kg/m<sup>3</sup>*
- Densità strato inferiore.....: **12,5±0,5 kg/m<sup>3</sup>**  
*Bottom layer density.....: 12,5±0,5 kg/m<sup>3</sup>*

Tipo di substrato.....: **Calcio silicato conforme alla norma EN 13238.**  
*Substrate type.....: Calcium silicate complying to standard EN 13238.*

Allestimento del campione.....: **Appoggiato su supporto incombustibile.**  
*Specimen mounting and fixing...: Loose laid on non combustible substrate.*

DICHIARAZIONE / STATEMENTS:

- I risultati di prova contenuti nel presente rapporto si riferiscono esclusivamente al campione provato.  
*Test results contained in this test report relate only to specimens tested.*
- Il presente rapporto non può essere riprodotto parzialmente senza l'autorizzazione del Responsabile del Centro.  
*The test report shall not be reproduced except in full without the written approval of the Managing Director.*
- I dati tecnici riportati nella descrizione del campione sono desunti dalla scheda tecnica allegata dal cliente al campione di prova.  
*The technical data reported on the specimen description are taken from client technical sheet.*
- I risultati di prova si riferiscono esclusivamente al comportamento dei provini di un materiale nelle particolari condizioni della prova; essi non sono destinati ad essere l'unico criterio per la valutazione della pericolosità potenziale del materiale in opera.  
*The test results relate to the behaviour of the test specimens of a product under the particular conditions of the test; they are not intended to be the sole criterion for assessing the potential fire hazard of the product in use.*

FOTOGRAFIE / PHOTOGRAPHS:



Vista frontale ala lunga  
*Long wing front view*



Angolo verticale esterno dell'ala lunga  
*Long wing vertical outer edge*



Sezione / *Section*

**RISULTATI / RESULTS:**

- Metodo di prova / *Test method*

**EN 13823:2010**

<b>Identificazio ne provetta</b> <i>Specimen identification</i>	<b>FIGRA</b> <b>0.2MJ/0.4MJ</b> [W/s]	<b>THR</b> [MJ]	<b>LFS</b> [Si/Yes – No/No]	<b>SMOGRA</b> [m <sup>2</sup> /s <sup>2</sup> ]	<b>TSP</b> [m <sup>2</sup> ]	<b>FDP</b> [No/No - <10s - >10s]
<b>1</b>	Soglia non raggiunta <i>Threshold not reached</i>	0,3	No/No	Soglia non raggiunta <i>Threshold not reached</i>	26,6	No/No
<b>2</b>	Soglia non raggiunta <i>Threshold not reached</i>	0,3	No/No	Soglia non raggiunta <i>Threshold not reached</i>	26,8	No/No
<b>3</b>	Soglia non raggiunta <i>Threshold not reached</i>	0,3	No/No	Soglia non raggiunta <i>Threshold not reached</i>	26,9	No/No
<b>Media</b> <i>Average</i>	<b>0</b> <b>0</b>	<b>0,3</b>	<b>No/No</b>	<b>0</b>	<b>26,8</b>	<b>No/No</b>

FIGRA = fire growth rate index

THR = total heat release

LFS = lateral flame spread

SMOGRA = smoke growth rate index


FDP = flaming droplets or particles

**DATA**  
*Date*


31/10/2014

**RESP. DIVISIONE**  
*Division Head*

Paolo Fumagalli


**RESP. DEL CENTRO**  
*Managing Director*




Raoul Gatti



## SBI Test Report

 Laboratory: CSI S.p.A.  
 Product: VERTEMA

Test condition		Check points		Results	
Baseline duct temp. $t_{(t=30-90)}$ [K]	288.68	HRR <sub>gv, burner</sub> [KW]	30.459	FIGRA threshold: 0.2 MJ [W/s]	0.0
Ambient pressure. [Pa]	101202	HRR <sub>std burner</sub> [KW]	0.759	FIGRA threshold: 0.4 MJ [W/s]	0.0
Humidity [%]	50	CO <sub>2</sub> /O <sub>2</sub> Ratio <sub>burner</sub>	0.548	THR <sub>600</sub> [MJ] *	0.3
$k_t$	0.9000	SPR <sub>gv, burner</sub> [m <sup>2</sup> /s]	0.070	Lateral flame spread (LFS) reach the edge?	No
$k_p$	1.0800	SPR <sub>std burner</sub> [m <sup>2</sup> /s]	0.009	SMOGRA [cm <sup>2</sup> /s <sup>2</sup> ]	0.0
E' [KJ/m <sup>2</sup> ]	17200	Ambient temp. $t_{(t=30-90)}$ [K]	288.06	TSP <sub>600</sub> [m <sup>2</sup> *	26.6
Duct diameter: [m]	0.315	No. of acceptable thermocouples	3	Flaming droplets/particles (FDP) (flaming <= 10 s)?	No
		Minimum for flow [m <sup>2</sup> /s]	0.5370	Flaming droplets/particles (FDP) (flaming > 10 s)?	No
		Maximum for flow [m <sup>2</sup> /s]	0.6144	Time to FIGRA <sub>0.2</sub> [s] *	0
		Burner response time [s]	15	Time to FIGRA <sub>0.4</sub> [s] *	0
				Tig (2*6KW) [s] *	Not reach
				* After ignition of main burner	
Baseline O <sub>2</sub> <sup>a</sup> $t_{(t=30-90)}$ [%]	20.7670	End data O <sub>2</sub> [%]	20.9528	<b>Synchronisation information</b>	
Baseline O <sub>2</sub> $t_{(t=30-90)}$ [%]	20.9496	End data CO <sub>2</sub> [%]	0.0216	T-Duct (2.5 K drop from baseline)	Baseline Last point
Baseline CO <sub>2</sub> $t_{(t=30-90)}$ [%]	0.0224	End data light signal	98.6552	O <sub>2</sub> (0.05% rise from baseline)	308.98 303
Baseline light signal $t_{(t=30-90)}$	99.9563			CO <sub>2</sub> (0.02% drop from baseline)	20.6658 303
					0.1782 303








## SBI Test Report

 Laboratory: CSI S.p.A.  
 Product: VERTEMA

Test condition		Check points		Results	
Baseline duct temp. $t_{(t=30-90)}$ [K]	290.07	HRR <sub>qv, burner</sub> [KW]	30.005	FIGRA threshold: 0.2 MJ [W/s]	0.0
Ambient pressure. [Pa]	101141	HRR <sub>std burner</sub> [KW]	0.674	FIGRA threshold: 0.4 MJ [W/s]	0.0
Humidity [%]	50	CO <sub>2</sub> /O <sub>2</sub> Ratio <sub>burner</sub>	0.547	THR <sub>600</sub> [MJ] *	0.3
$k_t$	0.9000	SPR <sub>qv, burner</sub> [m <sup>2</sup> /s]	0.062	Lateral flame spread (LFS) reach the edge?	No
$k_p$	1.0800	SPR <sub>std burner</sub> [m <sup>2</sup> /s]	0.009	SMOGRA [cm <sup>2</sup> /s <sup>2</sup> ]	0.0
E' [KJ/m <sup>2</sup> ]	17200	Ambient temp. $t_{(t=30-90)}$ [K]	289.71	TSP <sub>600</sub> [m <sup>2</sup> *	26.8
Duct diameter: [m]	0.315	No. of acceptable thermocouples	3	Flaming droplets/particles (FDP) (flaming <= 10 s)?	No
Baseline O <sub>2</sub> <sup>a</sup> $t_{(t=30-90)}$ [%]	20.7454	Minimum for flow [m <sup>2</sup> /s]	0.5481	Flaming droplets/particles (FDP) (flaming > 10 s)?	No
Baseline O <sub>2</sub> $t_{(t=30-90)}$ [%]	20.9452	Maximum for flow [m <sup>2</sup> /s]	0.6340	Time to FIGRA <sub>0.2</sub> [s] *	0
Baseline CO <sub>2</sub> $t_{(t=30-90)}$ [%]	0.0228	Burner response time [s]	12	Time to FIGRA <sub>0.4</sub> [s] *	0
Baseline light signal $t_{(t=30-90)}$	99.9548	End data O <sub>2</sub> [%]	20.9446	Tig (2*6KW) [s] *	Not reach
		End data CO <sub>2</sub> [%]	0.0223	* After ignition of main burner	
		End data light signal	99.5264		
				<b>Synchronisation information</b>	
				Baseline	Last point
				T-Duct (2.5 K drop from baseline)	310.01 303
				O <sub>2</sub> (0.05% rise from baseline)	20.6729 303
				CO <sub>2</sub> (0.02% drop from baseline)	0.1720 303



## SBI Test Report

 Laboratory: CSI S.p.A.  
 Product: VERTEMA

Test condition		Check points		Results	
Baseline duct temp. $t_{(t=30-90)}$ [K]	290.81	HRR <sub>gv, burner</sub> [KW]	30.214	FIGRA threshold: 0.2 MJ [W/s]	0.0
Ambient pressure. [Pa]	101142	HRR <sub>std burner</sub> [KW]	0.545	FIGRA threshold: 0.4 MJ [W/s]	0.0
Humidity [%]	50	CO <sub>2</sub> /O <sub>2</sub> Ratio <sub>burner</sub>	0.549	THR <sub>600</sub> [MJ] *	0.3
$k_t$	0.9000	SPR <sub>gv, burner</sub> [m <sup>2</sup> /s]	0.063	Lateral flame spread (LFS) reach the edge?	No
$k_p$	1.0800	SPR <sub>std burner</sub> [m <sup>2</sup> /s]	0.009	SMOGRA [cm <sup>2</sup> /s <sup>2</sup> ]	0.0
E' [KJ/m <sup>2</sup> ]	17200	Ambient temp. $t_{(t=30-90)}$ [K]	289.44	TSP <sub>600</sub> [m <sup>2</sup> *	26.9
Duct diameter: [m]	0.315	No. of acceptable thermocouples	3	Flaming droplets/particles (FDP) (flaming <= 10 s)?	No
		Minimum for flow [m <sup>2</sup> /s]	0.5447	Flaming droplets/particles (FDP) (flaming > 10 s)?	No
		Maximum for flow [m <sup>2</sup> /s]	0.6417	Time to FIGRA <sub>0.2</sub> [s] *	0
		Burner response time [s]	12	Time to FIGRA <sub>0.4</sub> [s] *	0
				Tig (2*6KW) [s] *	Not reach
				* After ignition of main burner	
Baseline O <sub>2</sub> <sup>a</sup> $t_{(t=30-90)}$ [%]	20.7430	End data O <sub>2</sub> [%]	20.9484	<b>Synchronisation information</b>	
Baseline O <sub>2</sub> $t_{(t=30-90)}$ [%]	20.9526	End data CO <sub>2</sub> [%]	0.0215	T-Duct (2.5 K drop from baseline)	Baseline Last point
Baseline CO <sub>2</sub> $t_{(t=30-90)}$ [%]	0.0224	End data light signal	99.7702	O <sub>2</sub> (0.05% rise from baseline)	310.76 303
Baseline light signal $t_{(t=30-90)}$	99.9693			CO <sub>2</sub> (0.02% drop from baseline)	20.6787 303
					0.1723 303

