



TECNO PIEMONTE S.p.A.

CENTRO PROVE - RICERCHE - AMBIENTE - SERVIZI PER INGEGNERIA
AUT. MIN.: INTERNO - SALUTE - SVILUPPO ECONOMICO - ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI ART. 20 LEGGE 1086/71 - DPR. 380/01
INDAGINI - GEOTECNICA TERRENI E ROCCE - MARCATURA CE ORGANISMO NOTIFICATO N° 1372



Committente:

ELCOM S.N.C.
Via Provinciale 4/A
12088 Roccaforte Mondovì (CN)

RAPPORTO DI PROVA N° 15649/88/107 DEL 23/06/2014 Pagina n° 1 di 3

Verbale di accettazione n° 2742/IM del 29/05/2014 Vs. rif. ---

SETTORE

IMPIANTO

--

DESCRIZIONE
MATERIALE

1 provino 40x40 cm di VERTEMA confezionato dal cliente

DATA ARRIVO AL LABORATORIO

29/05/2014

MODALITA'

Consegnato dal Committente

PROVE ESEGUITE

NORMA DI RIFERIMENTO

Determinazione della resistenza a trazione perpendicolare alle facce

UNI EN 1607

Il presente rapporto di prova consta di n° 3 (tre) pagine.

I risultati si riferiscono esclusivamente ai campioni sottoposti a prova

LO SPERIMENTATORE

Dott.ssa Clara Stoppa

IL DIRETTORE DEL LABORATORIO

Dott. Ing. Sergio Beltrame

SEDE AMM. / OPERATIVA:
Statale Valsesia, 20
13035 Lenta (Vc)

SEDE LEGALE:
Via. C. Pizzorno, 12
28078 Romagnano Sesia (No)

UNITÀ LOCALE:
13836 Coassato (Bi) - Via Corridoni, 54
00161 Roma - Via De Rossi, 4



TECNO PIEMONTE S.p.A.



CENTRO PROVE - RICERCHE - AMBIENTE - SERVIZI PER INGEGNERIA
AUT. MIN.: INTERNO - SALUTE - SVILUPPO ECONOMICO - ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI ART. 20 LEGGE 1086/71 - DPR. 380/01
INDAGINI - GEOTECNICA TERRENI E ROCCE - MARCATURA CE ORGANISMO NOTIFICATO N° 1372

Rapporto di prova n° 15649/88/107 del 23/06/2014
Pagina n° 2 di 3

OGGETTO Isolanti termici per l'edilizia: Determinazione della resistenza a trazione perpendicolare alle facce

NORMA DI RIFERIMENTO: UNI EN 1607:2013

RISULTATI:

Data prova	Velocità [mm/min]	Area di prova [mm ²]	Carico massimo [KN]	Resistenza a trazione [N/mm ²]
10/06/2014	10	160000	13,500	0,08

SEDE AMM. / OPERATIVA:
Statale Valsesia, 20
13035 Lenta (Vc)

SEDE LEGALE:
Via C. Pizzorno, 12
29078 Romagnano Sesia (No)

UNITÀ LOCALI:
13836 Cossate (Bi) - Via Corridoni, 54
00161 Roma - Via De Rossi, 4.



Rapporto di prova n° 15649/88/107 del 23/06/2014
Pagina n° 3 di 3

OGGETTO

Isolanti termici per l'edilizia: Determinazione della resistenza a trazione perpendicolare alle facce

FOTO :



SEDE AMM. / OPERATIVA:
Statale Valsesia, 20
13035 Lenta (Vc)

SEDE LEGALE:
Via C. Pizzorno, 12
28078 Romagnano Sesia (No)

UNITÀ LOCALI:
13836 Cossato (B) - Via Corridoni, 54
00161 Roma - Via De Rossi, 4